ONDERHOUDSSCHEMA NOODVERLICHTING

Armatuurnummer	Ruimte	Functietest Datum/Naam	Autonomietest Datum/Naam	Visulele controle Datum/Naam	Gereinigd Datum/Naam	Te vervangen onderdelen/ Actiepunten

Garanties zijn geldig indien er aan de onderstaande voorwaarden word gehouden.

Maandelijks: Functietest (uitvoer mogelijkheden afhankelijk per armatuur):
1. Controleren controle-LED (Zelftest armaturen)
2. Indrukken testknop.
3. Stroomtoevoer onderbreken voor gedurende 15 min.

Met deze test dient er gekeken te worden of de armatuur nog in de noodfunctie valt.

Jaarlijks: Volledig onderhoud. Controleer het volgende:
1. Autonomie duurtest: Batterij de volledige duur van de ontlading op nood laten branden.
2. Visuele controle: In en uitwendige schade.
3. Schoonmaken vervuiling zowel binnen als buitenzijde van de armatuur.

Alle defecte onderdelen dienen vervangen te worden door uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant.
Onderhoud dient conform NEN-EN50172 uitgevoerd te worden.